

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



10190
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за UA.10190.00659-18

Зареєстровано в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /
Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 24 вересня 2018 до 13 серпня 2019

Срок действия с / Term of validity is from

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція Спринклер водяний вертикального, підвісного та горизонтального по-
ложення серій: SF001, SF003, SF005 зі склянню колбою 5мм (температура
Продукция/ Product спрацювання 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, номінальний розмір трубної
нарізі в дюймах 1/2, К-фактор 80, ПІС-нормальна чутливість)

код ДКПШ, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ EN 12259-1:2008 "Стационарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDT)" п.п. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.2.1, 4.6, 4.9, 4.11, 4.14, 4.16, 4.18, 5

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

"SAFEX FIRE SERVICES LTD", 202 A Dhanraj Industrial Estate, Summil Road, Lower Parel, 400013, Mumbai, India, Індія

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued to

"SAFEX FIRE SERVICES LTD", 202 A Dhanraj Industrial Estate, Summil Road, Lower Parel, 400013, Mumbai, India, Індія

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Спринклер водяний вертикального, підвісного та горизонтального положення серій: SF001, SF003, SF005 зі склянню колбою 5мм (температура спрацювання 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, номінальний розмір трубної нарізі в дюймах 1/2, К-фактор 80, ПІС-нормальна чутливість), що виготовляються серійно з 14.08.2018р. до 13.08.2019р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации/
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net атестат акредитації № UA.10190 від 05.06.2018р. до 05.02.2020р.

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 15-18 від 18.09.2018р.
На основани/ **ТОВ "ПК Пожмашина"**, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан,
On the grounds of вул. Миру, 100А, атестат акредитації НААУ № 2Т1349 дійсний до 10.02.2021р.,
висновку за аналізом документації від 04.09.2018р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./M.P./Stamp



(підпис) / (подпись) / (signature)

A.I. Камінський

(ініціали, прізвище) / (инициалы, фамилия) / (initials, family name)