



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0084129-12

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з 30 травня 2012 до 29 травня 2017
Срок действия с

Продукція Вузол керування водозаповненою спринклерною системою
Продукция Пожежогасіння AV-1 у складі згідно з Додатком

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКЛП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

п. 1.1 ГОСТ 12.2.063-81; п. 2.7 ж ГОСТ 12.4.026-76; п. 2.2 ГОСТ 12.4.009-83; п. 3 ГОСТ 9697-87; п. 2 ГОСТ 12815-80; п. 8 ГОСТ 12.3.046-91; пп. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.2.063-81; пп. 1.22, 1.22а ГОСТ 5761-74; пп. 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.1.4.10 ДСТУ ГОСТ 5762-2004; п. 5 ГОСТ 9544-75 та технічному опису виробника

Противопожарное оборудование

Виробник продукції Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),
Иготовитель продукции адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland

Сертифікат видано Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),
Сертификат выдан адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland

Додаткова інформація Вузол керування водозаповненою спринклерною системою пожежогасіння AV-1
Дополнительная информация у складі згідно з Додатком (22 позиції), що виробляється серійно з 30.05.2012 до 29.05.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний вузол

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації,
Сертификат выдан органом по сертификации 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 18.05.2012 № 14С/НЛПБ-2012
На основани ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації № 2Н688 від 22.02.2010 дійсний до 21.02.2013). Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 27.12.2011 № 193 Державного центру сертифікації МНС України



(Handwritten signature in blue ink)

А.В. Кучміюв

підпис ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 843943



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

FIRESTOP

№ UA1.016.0084129-12

“ 30 ” травня 2012

Противопожарное оборудование

Склад вузла керування водозаповненою спринклерною системою пожежогасіння AV-1

1. Комплект клапана водосигнального зібраного в складі: AV-1-300, розмір від 4" до 8", EURO або FM обв'язка, перемикач тиску PS10-1, компенсаційна камера RC-1, манометри (виробництво фірми «Tycso Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
2. Клапан водосигнальний моделі AV-1-300, розмір від 2,1/2" до 8" (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
3. Базова обв'язка вертикальна з закритим дренажем для клапана моделі AV-1-300, розмір від 2,1/2" до 8" (виробництво фірми «Tycso Building Services Products B.V.» (Нідерланди) або фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
4. Базова обв'язка CE для водосигнального клапана AV-1-300, без RC-1, без манометрів та перемикача, розмір від 2,1/2" до 8" (виробництво фірми «Tycso Building Services Products B.V.» (Нідерланди) або фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
5. Компенсаційна камера RC-1 (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
6. Пристрій оповіщення гідравлічний моделі WMA-1, CE (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
7. Дренажна обв'язка до пристрою оповіщення WMA-1 (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
8. Засувка поворотна (батерфляй) типу JPL з перемикачем або без нього, VDS, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «TYCO SAPAG INDUSTRIAL VALVES» (Франція)).
9. Засувка поворотна (батерфляй) моделі JMA, SEMI-LUG з перемикачем або без нього, FM, VDS, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «TYCO SAPAG INDUSTRIAL VALVES» (Франція)).
10. Зворотний клапан моделі FIG. CV-1, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
11. Зворотний клапан моделі CV-1 FR, розмір від 2" до 8" (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
12. Обв'язка до зворотного клапана моделі CV-1 FR, розмір від 2" до 8" (виробництво фірми «Cooney Brothers Inc.» (США)).
13. Засувка клинова DIN 3352, FIG. 05-47, F4 або F5, невисувний шток, розмір від 2,1/2" до 16" (виробництво фірми «Belgicast Internacional S.L.» (Іспанія)).
14. Засувка FIG. R55, BSP, розмір від 1/2" до 2,1/2" (виробництво фірми «Giacomini» (Бельгія)).
15. Засувка FIG. TMCXP з монтажною пластиною, невисувний шток, розмір від 4" до 12" (виробництво фірми «Tycso Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
16. Засувка з зовнішнім різьбовим штоком та траверсою FIG. TMRX, розмір від 2" до 12", (виробництво фірми «Tycso Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
17. Перемикач потоку моделі VSR-EU або VSR, розмір від 2" до 10" (виробництво фірми «POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY» (США)).
18. Перемикач тиску моделей PS10-1, PS10-2, PS40-1, PS40-2 (виробництво фірми «POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY» (США)).
19. Зворотний клапан двосекційний галетного типу моделі C, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «Belgicast Internacional S.L.» (Іспанія)).
20. Манометр 1/4" NPT, 0-400 PSI /0-28 BAR, FM (виробництво фірми «Wika Benelux» (Нідерланди)).
21. Пост-індикатор FM FIG. POST-IND, поворот вправо для вказування положення «ЗАЧИНЕНИЙ» (виробництво фірми «Tycso Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
22. Настінний пост-індикатор FM FIG. WALL-IND, поворот вправо для вказування положення «ЗАЧИНЕНИЙ» (виробництво фірми «Tycso Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).

Усього: 22 (двадцять дві) позиції.

А.В. Кучмійов

Кориняк органу з сертифікації
Виробителю органу з сертифікації

підпис

ініціали, прізвище



(Handwritten signature in blue ink)



№ 8328