



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0084132-12

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з **30 травня 2012** до **29 травня 2017**
Срок действия с

Продукція **Вузол керування дренчною системою пожежогасіння DV-5 у складі згідно з Додатком**
Продукция

8424

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

код ДКЛП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

п. 1.1 ГОСТ 12.2.063-81; п. 2.7 ж ГОСТ 12.4.026-76; п. 2.2 ГОСТ 12.4.009-83; п. 3 ГОСТ 9697-87; п. 2 ГОСТ 12815-80; п. 8 ГОСТ 12.3.046-91; пп. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.2.063-81; пп. 1.22, 1.22а ГОСТ 5761-74; пп. 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.9, 5.1.4.10 ДСТУ ГОСТ 5762-2004; п. 5 ГОСТ 9544-75 та технічному опису виробника

FIRESTOP
Противопожарное оборудование

Виробник продукції **Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),**
Изготовитель продукции адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland

Сертифікат видано **Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),**
Сертификат выдан адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Вузол керування дренчною системою пожежогасіння DV-5 згідно з Додатком (27 позицій), що виробляється серійно з 30.05.2012 до 29.05.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний вузол

Сертифікат видано органом з сертифікації **Державний центр сертифікації,**
Сертификат выдан органом по сертификации 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010) т. (044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 18.05.2012 № 15С/НЛПБ-2012 ТОВ 'Незалежна лабораторія пожежної безпеки' (атестат акредитації № 2Н688 від 22.02.2010 дійсний до 21.02.2013). Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 27.12.2011 № 193 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



підпис

А.В. Кучмішов

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 843953



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЕ

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.016.0084132-12

№ 30 травня 2012

Склад вузла керування дренчерною системою пожежогасіння DV-5

1. Комплект клапана дренчерного зібраного в складі: DV-5, розмір від 1,1/2" до 8", обв'язка FM, електричний пуск, соленоїдний клапан, перемикач тиску PS10-1, без засувок (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
 2. Комплект клапана дренчерного зібраного в складі: DV-5, розмір від 1,1/2" до 8", обв'язка FM, пневматичний пуск, з перемикачем низького тиску або нього, перемикач тиску PS10-1, без засувок (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
 3. Комплект клапана дренчерного зібраного в складі: DV-5, розмір від 1,1/2" до 8", обв'язка FM, водяний пуск, перемикач тиску PS10-1, без засувок (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
 4. Комплект клапана дренчерного зібраного в складі: DV-5, розмір від 1,1/2" до 8", обв'язка VDS, пневматичний пуск, з перемикачем низького тиску або без нього, перемикач тиску PS10-1, з засувкою клинвоюю 0547 або без неї (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
 5. Комплект клапана дренчерного зібраного в складі: DV-5, розмір від 1,1/2" до 8", обв'язка VDS, водяний пуск, перемикач тиску PS10-1, з засувкою клинвоюю 0547 або без неї (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди)).
 6. Клапан дренчерний моделі DV-5, розмір від 1,1/2" до 8" (виробництво фірми «RAPHAEL VALVE INDUSTRIES LTD» (Ізраїль)).
 7. Обв'язка FM з водяним або пневматичним та/або електричним пуском для клапана моделі DV-5, розмір від 1,1/2" до 8" (виробництво фірми «Tyco Building Services Products B.V.» (Нідерланди) або фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 8. Клапан соленоїдний 24 В, 1/2", FM/UL, 20-175 PSI/ 1,4-12,1 BAR типів 73218BN4UNLV-NO-C111C2, 73218BN4UNLV-NO-C322C2, 73218BN4UNLV-NO-H111C2 (виробництво фірми «Parker Hannifin B.V.» (Нідерланди)).
 9. Блок ручного управління моделі MC-1 (виробництво фірми «Cooney Brothers Inc.» (США)).
 10. Допоміжний привід моделі DP-1 (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 11. Пристрій оповіщення гідравлічний моделі WMA-1, CE (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 12. Дренажна обв'язка до пристрою оповіщення WMA-1 (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 13. Засувка поворотна (батерфляй) типу JPL з перемикачем або без нього, VDS, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «TYCO SAPAG INDUSTRIAL VALVES» (Франція)).
 14. Засувка поворотна (батерфляй) моделі JMA, SEMI-LUG з перемикачем або без нього, FM, VDS, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «TYCO SAPAG INDUSTRIAL VALVES» (Франція)).
 15. Зворотний клапан моделі FIG. CV-1, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 16. Зворотний клапан моделі CV-1 FR, розмір від 2" до 8" (виробництво фірми «SHANDONG HUIJIN STOCK CO LTD» (Китай)).
 17. Обв'язка до зворотного клапана моделі CV-1 FR, розмір від 2" до 8" (виробництво фірма «Cooney Brothers Inc.» (США)).
 18. Засувка клинвова DIN 3352, FIG. 05-47, F4 або F5, невисувний шток, розмір від 2" до 16" (виробництво фірми «Belgicast Internacional S.L.» (Іспанія)).
 19. Засувка FIG. R55, BSP, розмір від 1/2" до 2,1/2" (виробництво фірми «Giacomini» (Бельгія)).
 20. Засувка FIG. TMCXP з монтажною пластиною, невисувний шток, розмір від 4" до 12" (виробництво фірми «Tyco Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
 21. Засувка з зовнішнім різьбовим штоком та траверсою FIG. TMRX, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «Tyco Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
 22. Перемикач потоку моделі VSR-EU або VSR, розмір від 2" до 10" (виробництво фірми «POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY» (США)).
 23. Перемикач тиску моделей PS10-1, PS10-2, PS40-1, PS40-2 (виробництво фірми «POTTER ELECTRIC SIGNAL COMPANY» (США)).
 24. Зворотний клапан двосекційний галетного типу моделі C, розмір від 2" до 12" (виробництво фірми «Belgicast Internacional S.L.» (Іспанія)).
 25. Манометр 1/4" NPT, 0-400 PSI /0-28 BAR, FM (виробництво фірми «Wika Benelux» (Нідерланди)).
 26. Пост-індикатор FM FIG. POST-IND, поворот вправо для вказування положення «ЗАЧИНЕНИЙ» (виробництво фірми «Tyco Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
 27. Настінний пост-індикатор FM FIG. WALL-IND, поворот вправо для вказування положення «ЗАЧИНЕНИЙ» (виробництво фірми «Tyco Water Valve (Shanghai) Co., Ltd.» (Китай)).
- Усього: 27 (двадцять сім) позицій.

Керівник органу з сертифікації
Рукководитель органа по сертификации



А.В. Кучмійов
ініціали, прізвище
FIRESTOP
Противопожарное оборудование

№ 03209