



ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регстрі за №
Зареєструваний в Регстрі

UA1.016.0007330-12

Термін дії з 20 січня 2012 до 19 січня 2017
Срок дієвості

Продукція
Продукция

Спринклер водяний розеткою вверх типу TY3151, 1/2" NPT, 15 мм, K-80, SU, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C, колба 5мм, ПІС - нормальна чутливість

8424

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ EN 12259-1-2008

FIRESTOP

Противопожарное оборудование

Виробник продукції

Исполнитель продукции

Фірма 'Tyco Fire Products Manufacturing Ltd' (Великобританія),
адреса: Stockport Trading Estate, Yew st, Stockport SK 4 2JW, United Kingdom

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),
адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland.
Доручення фірми «Tyco Fire Products Manufacturing Ltd» (Великобританія)
від 29.09.2011

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Спринклер водяний розеткою вверх типу TY3151, 1/2" NPT, 15 мм, K-80, SU, 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C, колба 5мм, ПІС - нормальна чутливість, що виробляється серійно з 20.01.2012 до 19.01.2017. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(свідцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі

На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 03.03.2009 № 10/7Ц-2009 НДЦ УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278). Сертифікат відповідності від 01.10.2011 G 4950051, що виданий VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Протоколи випробувань від 22.03.1994 WAL 93028, від 29.08.1995 WAL 93028, від 01.09.1995 WAL 93028, від 17.03.2004 WAL 04008, від 06.12.2005 WAL 05065, від 13.05.2008 WAL 08025, що видані VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Угода про співробітництво між ОС Держцентр та VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина) від 08.06.2011. Звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 27.12.2011 № 192 та акт ідентифікації зразків продукції від 09.12.2011 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации



[Signature]
підпис

А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

Чисельність сертифіката відповідності можна перевірити в Регстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 768789