

ДЕРЖАВНИЙ КОМПІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОДІЛКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0007333-12

Зареєстровано в Реєстрі за №  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 20 січня 2012 до 19 січня 2017  
Срок дієвості

Продукція  
Продукція

Спринклер водяний розеткою вниз типу TY4251, 1/4" NPT, 20 мм, K-115, SP,  
57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C, колба 5мм, ПІС - нормальна  
чутливість

8424

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКЛП, ДКЛТ

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям

ДСТУ EN 12259-1-2008  
**FIRESTOP**

**Противопожарное оборудование**

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

Фірма 'Tyco Fire Products Manufacturing Ltd' (Великобританія),  
адреса: Stockport Trading Estate, Yew st. Stockport SK 4 2JW, United Kingdom

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

Фірма 'Tyco Building Services Products B.V.' (Нідерланди),  
адреса: Kopersteden 1, PO. Box 198, 7500 AD Enschede, Netherland.  
Доручення фірми «Tyco Fire Products Manufacturing Ltd» (Великобританія)  
від 29.09.2011

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Спринклер водяний розеткою вниз типу TY4251, 1/4" NPT, 20 мм, K-115, SP, 57 °C,  
68 °C, 79 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C, колба 5мм, ПІС - нормальна чутливість, що  
виробляється серійно з 20.01.2012 до 19.01.2017. Здійснюється технічний  
нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції  
4 (чотири) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 03.12.2010)  
т.(044) 461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 03.03.2009 № 7/7Ц-2009 НДЦ УкрНДІПБ МНС України  
(атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278). Сертифікат відповідності від 18.01.2011 G 4950062, що  
виданий VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Протоколи випробувань від 22.03.1994 WAL 93030,  
від 29.08.1995 WAL 93030, від 01.09.1995 WAL 93030, від 20.12.1999 WAL 99057, від 16.05.2000 WAL 99057,  
від 17.03.2004 WAL 04008, від 29.12.2006 WAL 06050, від 13.05.2008 WAL 08025, що видані  
VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина). Угода про співробітництво між ОС Держцентр та  
VdS Schadenverhütung GmbH (Німеччина) від 08.06.2011. Звіт з перевірки виробництва продукції та  
оцінки системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 27.12.2011 № 192 та  
акт ідентифікації зразків продукції від 09.12.2011 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



А.В. Кучмійов

ініціали, прізвище

№ 768799

Чистість сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76