



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.166.0034965-16

Зареєстровано в Реєстрі за №  
 Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 08 вересня 2016 до 15 вересня 2018  
 Срок действия с

Продукція Розподільча вогнестійка коробка типу КВР01/30,  
 для кабельних ліній.  
 Продукция Клас вогнестійкості Р30

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
 27.33.13  
 код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДБН Б.В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування  
 електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 ж);  
 Соответствует требованиям ДБН Б.В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» п. 5.16 щодо  
 класу вогнестійкості кабельних ліній Р30

Виробник продукції ТзОВ НВП «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»,  
 79044, м. Львів, вул. Жуковського, 2/9 код ЄДРПОУ 20800889.  
 Изготовитель продукции Адреса виробництва: 79019, м. Львів, вул. Жовківська, 30Д

Сертифікат видано ТзОВ НВП «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»,  
 Сертификат выдан 79044, м. Львів, вул. Жуковського, 2/9 код ЄДРПОУ 20800889

Додаткова інформація Добровільна сертифікація.  
 Дополнительная информация Продукція, що виробляється серійно з 07.09.2016 до 15.09.2018.  
 Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників  
 сертифікованої продукції 1 (один) раз на рік протягом терміну дії сертифіката  
 відповідності. Маркування продукції здійснюється національним знаком  
 відповідності згідно з ДСТУ 2296-93

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
 Сертификат выдан органом по сертификации юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;  
 пошт. адр.: 03680, м. Київ, вул. Виборзька, 103;  
 тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;  
 № UA.P.166

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 27.07.2016 № 2/С-КР-16  
 На основаних ВП ТОВ «НВЦ «ЄВРОСТАНДАРТ» (атестат акредитації від 25.09.2014 № 2Н1069  
 дійсний до 24.09.2019).  
 Сертифікат на систему управління якістю від 22.06.2016 № UA 2.166.09919-16  
 терміном дії до 15.09.2018, що виданий Органом сертифікації «Центр сертифікації  
 матеріалів та виробів» (номер призначеного органу із сертифікації UA.MQ.166)

Заст. Керівник органу з сертифікації  
 Руководитель органа по сертификации

підпис ініціали, прізвище

V.I. Приймаченко

М.П.



Чинність сертифіката відповідності можна  
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
 за тел. (044) 528-54-35

№ 629377