



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0000614-14  
 Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 10 січня 2014 до 08 січня 2019  
 Срок действия с

Продукція **Спринклер водяний типу V 34, К-фактор 160, 57 °С, 68 °С, 79 °С, 93 °С,  
 141 °С, вертикального та підвішеного положення, ПІС - нормальна  
 чутливість**

**8424**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
 Соответствует требованиям

пп. 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.2.1, 4.6, 4.9, 4.11, 4.14, 4.16, 4.18, 5 ДСТУ EN 12259-1:2008

Виробник продукції  
 Изготовитель продукции

Фірма 'Victaulic' (Бельгія),  
 адреса: Prikkelstraat 36, 9810 Nazareth, Belgium,  
 адреса виробництва: Фірма 'Victaulic Piping Products (Dalian) Co. Ltd' (Китай) № 13 Tieshan  
 East 2nd Road, Dongjiagou Town, Dalian Development Zone Dalian, Liaoning China 116630

Сертифікат видано  
 Сертификат выдан

ТОВ 'ЮФП',  
 адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська 34, код ЄДРПОУ 38241859.  
 Доручення фірми 'Victaulic' (Бельгія) від 20.08.2013

Додаткова інформація  
 Дополнительная информация

Спринклер водяний типу V 34, К-фактор 160, 57 °С, 68 °С, 79 °С, 93 °С, 141 °С,  
 вертикального та підвішеного положення, ПІС - нормальна чутливість, що  
 виробляється серійно з 09.01.2014 до 08.01.2019. Здійснюється технічний нагляд  
 за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 4 (чотири)  
 рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції  
 здійснюється національним знаком відповідності згідно з ДСТУ 2296-93, що  
 наноситься на кожний спринклер

Сертифікат видано органом з сертифікації  
 Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013),  
 т.(044) 461-91-31, web-site:dcs.gov.ua

На підставі  
 На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 16.11.2011 № 15-11 Випробувальної лабораторії  
 ТОВ 'Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування 'Пожспецмаш'  
 (атестат акредитації № 2Т014, дійсний до 06.10.2018). Акт відбору від 27.11.2013 № 8188с6,  
 акт ідентифікації від 27.11.2013 № 8188с6, звіт з перевірки виробництва продукції та оцінки  
 системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 від 16.12.2013  
 № 267 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник органу з сертифікації  
 Руководитель органа по сертификации



підпис

**А.В. Кучмійов**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
 перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
 за тел. (044) 537-35-76

№ 052733